

Trinkwasseranalyse 2012 für das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Beckum GmbH

Zone II: Beckum (Ortsteil **Neubeckum**), **Oelde** (ohne Ortsteil Sünninghausen), **Ennigerloh**, **Beelen**, **Warendorf** (Ortsteil **Vohren**), **Ahlen** (Ortsteile **Vorhelm** und **Tönnishäuschen**), **Rheda-Wiedenbrück** (Ortsteile **Batenhorst** und **St. Vit**)

Herkunft des Trinkwassers

Grundwasserwerk Vohren

Zusatzstoffe

Wwk. Vohren: Chlor (Schutzdesinfektion - nur im Bedarfsfall)

Parameter	Maßeinheit	Zone II	Grenzwert Trinkwasser- verordnung 2011
Allgemeine Parameter			
Temperatur	°C	11,6	-
Elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C	µS/cm	619	2.500
pH-Wert		7,61	6,5 – 9,5
Färbung (SAK 436 nm)	1/m	0,2	0,5
Trübung	TE/F	0,1	1,0
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	3,60	-
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,22	-
Härte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	2,54	-
Gesamthärte	°dH	14,1	-
Karbonathärte	°dH	10,1	-
Härtebereich		3 (hart)	-
Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	mg/l	3,7	-
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	3,7	-
Sauerstoff	mg/l	10,2	-

Parameter	Maß- einheit	Zone II	Grenzwert Trinkwasser- verordnung 2011
Kationen			
Ammonium	mg/l	0,1	0,5
Calcium	mg/l	91,8	-
Eisen	mg/l	0,03	0,2
Kalium	mg/l	8,0	-
Magnesium	mg/l	5,6	-
Mangan	mg/l	< 0,01	0,05
Natrium	mg/l	29,3	200
Anionen			
Bromat	mg/l	< 0,007	0,01
Chlorid	mg/l	54,1	250
Cyanid	mg/l	< 0,01	0,05
Fluorid	mg/l	< 0,15	1,5
Nitrat	mg/l	10,0	50
Nitrit	mg/l	< 0,02	0,5
Phosphat	mg/l	< 0,01	-
Sulfat	mg/l	70,6	250
anorganische Spurenelemente			
Aluminium	mg/l	< 0,01	0,2
Antimon	mg/l	< 0,0005	0,005
Arsen	mg/l	< 0,001	0,01
Blei	mg/l	< 0,01	0,01
Bor	mg/l	< 0,1	1
Cadmium	mg/l	< 0,001	0,003
Chrom	mg/l	< 0,01	0,05
Kupfer	mg/l	< 0,2	2
Nickel	mg/l	< 0,01	0,02
Quecksilber	mg/l	< 0,0005	0,001
Selen	mg/l	< 0,001	0,01

Parameter	Maßeinheit	Zone II	Grenzwert Trinkwasser- verordnung 2011
organische Spurenelemente			
Benzo-(a)-pyren	mg/l	< 0,000007	0,00001
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	mg/l	< 0,00004	0,0001
Benzol	mg/l	< 0,001	0,001
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,001	0,003
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	< 0,001	0,01
Trihalogenmethane Summe (THM)	mg/l	< 0,004	0,05
Pflanzenschutzmittel insgesamt (PSM)	mg/l	< 0,00025	0,0005

< = Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze
n.u. = nicht untersucht

Die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers kann sich ändern, z. B. durch Schwankungen in der Rohwasserqualität, durch Umstellungen in der Aufbereitung, durch unterschiedliche Versorgungen oder durch Reaktionen in den Transportleitungen. Eine Haftung aufgrund der Analysenangaben muss daher ausgeschlossen werden.